


Опросный лист на КРУ "UNIVERSAL"

1	Порядковый номер камеры по плану	1	
2	Назначение камеры	Тр-р 1	
3	Диспетчерское наименование		
4	Номер схемы главных цепей	Обозначение	КРУ-10-11-1250-3-1-3-2-0-0-2-0-1-1-0
5		Модификация	3
6	Номинальное напряжение, кВ	6 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>	
7	Номинальный ток сборных шин, А		
8	Условие обслуживания главных цепей	одностороннее <input type="checkbox"/> двустороннее <input type="checkbox"/>	
9	Схема главных цепей		
10	Размеры камеры, мм	750	
11	Высоковольтный выключатель (тип, напряжение, ток отключения, номинальный ток, I)	Evalis-10-25/1250	
12	Заземлитель (да/нет)	да	
13	Трансформатор напряжения (тип)		
14	Трансформатор собственных нужд (тип, мощность)		
15	Предохранитель (ток плавкой вставки)		
16	Ограничители перенапряжения (тип, напряжение)		
17	Трансформатор тока (типа ТОЛ, ТЛО и др.)	Коэффициент трансформации	400/5
18		Класс точности обмоток	0,5/10P
19	Номер схемы вспомогательных цепей РЗА, КТЦФ		
20	Устройство защиты	Тип	Сириус 2/1
21		Функции защиты в кодах ANSI	
22		Дополнительно	
23			
24	Учет электроэнергии	Вид учета (К – коммерческий, Т* – технический, Н-нет)	К
25		Условное обозначение прибора учета	СЭТ-4ТМ.03М.09
26		Место установки (Д – дверь, ШУ – шкаф учета)	ШУ
27		Комплектная поставка (ДА, НЕТ)	ДА
28	Измерительные преобразователи и многофункциональные приборы (тип)		
29	Присоединяемый кабель (количество, марка и сечение)	1, АСБ 3x185	
30	Трансформатор тока нулевой последовательности (количество, тип)	1, ТДЗ/К-0,66	

Дополнительные параметры для всех камер * – параметры стандартной конфигурации

31	Производитель клемм	Weidmuller* <input type="checkbox"/> Phoenix Contact <input type="checkbox"/>
32	Род тока вспомогательных цепей	пер. 220В <input type="checkbox"/> пост. 110В <input type="checkbox"/> пост. 220В* <input type="checkbox"/>
33	РЗА. Дополнительные защиты	ЛЗШ <input type="checkbox"/> УРОВ <input type="checkbox"/> АЧР <input type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/>
34	Автоматический ввод резерва (АВР)	НЕТ <input type="checkbox"/> Между вводами и СВ* <input type="checkbox"/> По алгоритму заказчика <input type="checkbox"/>
35	Дуговая защита	НЕТ <input type="checkbox"/> Дуга-0* <input type="checkbox"/> Другой <input type="checkbox"/>
36	Телемеханика	НЕТ <input type="checkbox"/> По отдельному опросному листу <input type="checkbox"/>
37	Центральная сигнализация	НЕТ* <input type="checkbox"/> Бастион-МПУ-ЦС <input type="checkbox"/> Другой <input type="checkbox"/>
38	Индикация положения коммутационных аппаратов и наличия напряжения	Светодиодная мнемосхема* <input type="checkbox"/> Индикатор наличия напряжения в каб. отсеке НЕТ <input type="checkbox"/> ИВА-02* <input type="checkbox"/>
39	и наличия напряжения	КРУ-Мнемо-03 <input type="checkbox"/> Контроль температуры контактных соединений НЕТ <input type="checkbox"/> 6 точек <input type="checkbox"/> 9 точек <input type="checkbox"/>
40		(ЖК дисплей, связь с АСУ) <input type="checkbox"/> Контроль наличия напряжения и фазировка НЕТ <input type="checkbox"/> СКВН <input type="checkbox"/>
41	Упаковка	Стандарт <input type="checkbox"/> Ящик <input type="checkbox"/> В составе КТП <input type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/>

42	Дополнительные требования:	
----	----------------------------	--

0000/15-ЭМ2.0/1											
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разраб.	Утвердил										
<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>						Стадия	Лист	Листов		1	2
Стадия	Лист	Листов									
	1	2									
Опросный лист на камеры КРУ "UNIVERSAL"											



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

0000/15-ЭМ2.0/1